



URZĄD GMINY

59-305 Rudna, Plac Zwycięstwa 15

REGON : 000541948

NIP: 692-1001-291

tel. (076) 74-92-100

fax. (076) 74-92-117

E-Mail rudna@rudna.pl <http://www.rudna.pl>

konto: BS Wschowa / Rudna

14866900010151639720000018

Rudna, dnia 2014-06-05

SI. 271.B-608.2.2014

WYJAŚNIENIA

dot. zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Rynarcice”

Na podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) na zapytanie :

1. W projekcie budowlanym wykonawczym dotyczącym przebudowy oczyszczalni należy dostarczyć i zamontować:
 - sito pionowe wraz z zestawem pomp w zbiorniku przepompowni ścieku surowego obiekt nr 2
 - piaskownik wraz z wiatą obiekt nr 3powyższe elementy nie zostały zawarte w przedmiarze dołączonym do dokumentacji przetargowej.
2. Załączona dokumentacja projektowa (5.6 Sekcja dmuchaw – obiekt nr 6/1 str. 15) podaje, że w ramach modernizacji należy dostarczyć dmuchawy 11 kW, załączony przedmiar poz. 1.1.1.3.2, natomiast zawiera dmuchawy 7,5 kW – kpl. 2. Prosimy o wyjaśnienie jakie dmuchawy należy dostarczyć.
3. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie na stronie internetowej przedmiaru robót dotyczącego przebudowy oczyszczalni ścieków w m. Rynarcice w formie edytowalnej, np. ATH.
4. W projekcie jest montaż dmuchaw o mocy 11 kW natomiast w przedmiarze robót są 2 dmuchawy o mocy 7,5 kW każda. Jakie dmuchawy należy zamontować?
5. W SIWZ nie jest dokładnie sprecyzowane jakimi osobami z jakimi uprawnieniami należy dysponować. Proszę o szczegółowe określenie tego wymogu.
6. W przedmiarze robót jest wykonanie rozdzielnic głównej, która jest na obiekcie zamontowana. Czy należy ją wycenić?
7. Czy jest wykonanie zasilanie energetyczne pomiędzy stacją transformatorową a zamontowaną rozdzielnicą główną?

Wyjaśniam:

Ad.1.

Wskazane elementy zostały wykonane w I etapie realizacji przedmiotowego zadania.

Ad.2., Ad.4.

Dmuchawy 11 kW.

Ad.3.

Zamawiający nie posiada przedmiarów w wersji edytowalnej.

Ad.5.

Wykonawca powinien dysponować osobami z uprawnieniami budowlanymi w zakresie:

- sieci i instalacji elektrycznych,
- instalacji wodno-kanalizacyjnych,
- ogólnobudowlane.

Ad.6.

Należy wyceniać robociznę.

Ad.7.

Tak.

w. z. W Ó J T A
mgr Andrzej Bobrek
ZASTĘPCA WÓJTA