



URZĄD GMINY

59-305 Rudna, Plac Zwycięstwa 15

REGON : 000541948

NIP: 692-1001-291

tel. (076) 74-92-100

fax. (076) 74-92-117

E-Mail rudna@rudna.pl <http://www.rudna.pl>

konto: BS Wschowa / Rudna

14866900010151639720000018

Rudna, dnia 2015-03-18

SI. 271.B-0001.1.2015

WYJAŚNIENIA

Dotyczy: zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Remont budynku mieszkalnego w m. Kliszów 30”

Na podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) na zapytanie :

1. W przedmiarach wycenione są grzejniki bocznozasilane C 22/600/800 – 4 szt. oraz grzejnik DF-22/600/500 natomiast wg PT zastosowano grzejniki dolnozasilane CV 22 600/800 – 4 szt., CV22 600/1000 – 1 szt., którego brak w przedmiarze, oraz grzejnik CV22 600/500 prosimy o sprecyzowanie jakie grzejniki należy wycenić?
2. Wg opisu technicznego na pionach instalacji c.o. należy zamontować zawory równoważące STAD brak ich w przedmiarze prosimy o sprecyzowanie.
3. W schematu instalacji c.o., należy zamontować zawór trójdrogowy oraz wymiennik płytowy – dla którego nie podano jakichkolwiek parametrów, w przedmiarze nie zostały one ujęte prosimy o sprecyzowanie.
4. Prosimy o podanie mocy grzewczej kotła.

Wyjaśniam:

Ad.1.

Należy wycenić grzejniki bocznozasilane, w wycenie należy ująć wszystkie grzejniki ujęte w projekcie.

Ad.2.

Zawór DN 10/50 MD 60

- wykonany ze stopu AMETAL®
- uszczelnienie gniazda:Grzyb z O-ring z EPDM
- uszczelnienie trzpienia: EPDM O-ring
- pokrętło: poliamid i TPE

Gładkie zakończenia:

- nypel: AMETAL®
- uszczelnienie (DN 25-50): EPDM O-ring

Ad.3.

Należy zamontować zawór MXBP DN 15, bez wymiennika płytowego.

Ad.4.

Kocioł od 120-200 W/m² – 10 kW.

Z up. Wójta Gminy
Zdzisława Jemioło
Kierownik Referatu Inwestycji