



# URZĄD GMINY

59-305 Rudna, Plac Zwycięstwa 15

REGON : 000541948

NIP: 692-1001-291

tel. (076) 74-92-100

fax. (076) 74-92-117

E-Mail [rudna@rudna.pl](mailto:rudna@rudna.pl) <http://www.rudna.pl>

konto: BS Wschowa / Rudna

14866900010151639720000018

SI 271.B-666.1.2015

Rudna, 2015-06-19

## WYJAŚNIENIA

**Dotyczy: zamówienia publicznego na zadanie p.n. "Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Rudna - II etap"**

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r -Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.) na zapytania:

1. W projekcie zapisano: „Sterowanie dmuchaw sondą tlenową zainstalowaną w reaktorze SBR – przykładowo sondą Hauser z odczytem tlenu w budynku technicznym przy wejściu na reaktor oraz na szafie sterującej dmuchaw z przesyłem do dyżurki”.

W przedmiarze w pozycji 16d.2.1 zapisano „szafa do sterowania pracą dmuchaw z sondą tlenową do dmuchaw 11 kW – wykonanie do środowiska agresywnego”.

Prosimy o potwierdzenie, że przy realizacji zadania Wykonawca powinien zamontować sondę tlenową w ilości 1 szt. z przetwornikiem w ilości 1 szt. oraz dodatkowo zapewnić transfer danych.

Prosimy także o podanie odległości między sondą a przetwornikiem.

### Wyjaśniam:

Ad. 1.

Zamawiający potwierdza, że Wykonawca przy realizacji zadania powinien zamontować sondę tlenową w ilości 1 szt., z przetwornikiem w ilości 1 szt. oraz dodatkowo zapewnić transfer danych.

Odległość między sondą a przetwornikiem 10 m.

Z up. W ó j t a  
mgr Andrzej Bobrek  
SEKRETARZ GMINY