



G M I N A R U D N A

59-305 Rudna, Plac Zwycięstwa 15

REGON : 390647558

NIP: 692-22-57-466

tel. (076) 74-92-100

fax. (076) 74-92-117

E-Mail rudna@rudna.pl <http://www.rudna.pl>

konto: BS Wschowa / Rudna 14866900010151639720000018

SI 271.B-000/P.1.2015

Rudna, 2015-07-06

WYJAŚNIENIA

Dot. zamówienia publicznego na zadanie p.n. "Remont pompowni ścieków"

Na podstawie art.38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.) na zapytania:

1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych dotyczących szaf sterowniczych, monitoringu i zamontowanych pomp?
2. Mając na uwadze bezpieczeństwo podczas użytkowania przepompowni ścieków i prawidłową pracę pomp, pytamy czy Zamawiający będzie wymagał aby wszystkie elementy w szafie sterowniczej posiadały oznaczenia CE oraz czy kompletna szafa sterownicza ma być przebadana i oznakowana znakiem CE.
3. Jaki czas Zamawiający przewiduje na wyłączenie przepompowni ścieków celem dokonania wymiany wyposażenia?

Wyjaśniam:

Ad. 1.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych dotyczących szaf sterowniczych, monitoringu i zamontowanych pomp, po uzyskaniu akceptacji projektanta.

Ad. 2.

Zamawiający wymaga materiałów z atestem i oznaczonych znakiem CE.

Ad. 3.

Celem dokonania wymiany wyposażenia, Zamawiający przewiduje wyłączenie pompowni w m. Miłogoszcz na 3 dni, a pozostałe pompownie na 2 dni. Należy przewidzieć możliwość wywozu nadmiaru ścieków do najbliższej pompowni.

WÓJT GMINY RUDNA

Władysław Szyba