

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

Rudna, dnia 2016-03-02

WYJAŚNIENIA

dot. zapytania ofertowego na: „Dostawę materiałów wod-kan do bieżącej eksploatacji sieci wod-kan”,

na zapytanie:

Pytanie 1: poz. 34,35,36. Nie ma takich kształtek. Czy Zamawiający dopuszcza kształtki SN8 PVC SDR34?

Pytanie 2: poz. 39-40 Producenci nie produkują już takich rur (dn 90 nie istnieje). Czy Zamawiający dopuszcza zwykły kielich?

Pytanie 3: poz. 142, 143. Z uwagi na zbyt ogólny opis prosimy o więcej szczegółów co to mają być za kształtki. Wg tego opisu nie można wycenić?

Wyjaśniam:

ad.1 w poz. 34 proszę o wycenę: Nasuwki ciśnieniowej PVC-U PN 10 dn 110;

w poz. 35 proszę o wycenę: Nasuwki kanalizacyjnej zewnętrznej PP SN 8 dn 160;

w poz. 36 proszę o wycenę: Nasuwki kanalizacyjnej zewnętrznej PP SN 8 dn 200.

Proszę o wycenę w dodatkowej pozycji nr 144 : Nasuwki ciśnieniowej PVC-U PN10 dn 90.

ad.2 w poz. 39 proszę o wycenę : Rury ciśnieniowej z PVC-U z wydłużonym kielichem PN 12,5 dn 90;

w poz. 40 proszę o wycenę: Rury ciśnieniowej z PVC-U z wydłużonym kielichem PN 12,5 dn 110.

ad.3

w poz. 142 poszerzono opis: kształtki do zaciskania dla zaciskarki Rems Mini -Press ACC Li-lon do PEX do złączek firmy VIEGA Pexfit oraz do mosiądzu do złączek firmy VIEGA .

w poz. 143 poszerzono opis o informację: kształtki do zaciskania dla zaciskarki Rems Mini -Press ACC Li-lon do miedzi do złączek firmy VIEGA.

S. B. BYRKOVA
Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszaniowej w Rudnej
mgr Halina Zbrońska

Siedziba:

59 – 305 Rudna, Plac Zwycięstwa nr 5
tel. 076 746 70 84 , fax. 076 746 70 80