



# G M I N A R U D N A

59-305 Rudna Plac Zwycięstwa 15

REGON : 390647558

tel. (076) 74-92-100

E-Mail [rudna@rudna.pl](mailto:rudna@rudna.pl)

NIP: 692-22-57-466

fax. (076) 74-92-117

<http://www.rudna.pl>

SI 271. B-000 RZSR.1.2016

Rudna, 2015-05-07

## WYJAŚNIENIA

### Dot. zamówienia publicznego na realizację zadania p.n. „Remont Zespołu Szkół w Rudnej ”

Na podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015r poz. 2164 t.j .) na zapytania:

1. Proszę o udzielenie informacji, czy Zamawiający wymaga zastosowania pełnych zabudów grzejnikowych-osłon skrzynkowych, czy wystarczą same zabudowy panelowe, tj. zabudowany tylko front grzejnika ?
2. Proszę o udzielenie informacji , czy Zamawiający wymaga zastosowania zaworów odpowietrzających na końcówkach pionów instalacji ogrzewania. W przedmiarze widnieje tylko 12 sztuk ( w dziale piwnica ) , a na schemacie rozwinięcia instalacji znajdują się na każdym pionie wraz z zaworem kulowym odcinającym w ilości 27 szt. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności kosztorysu z projektem.

#### Wyjaśniam:

- Ad. 1 Zamawiający wymaga zastosowania na korytarzach pełnych zabudów grzejnikowych- osłon skrzynkowych, natomiast w klasopracowniach należy zabudować tylko front grzejnika.
- Ad.2 Na każdym zakończeniu pionów na być zamontowany odpowietrznik automatyczny wraz z zaworem odcinającym. W budynku zaprojektowano 27 pionów z czego 18 zakończeń pionów jest już wykonana ( patrz rysunek rozwinięcie instalacji c.o. z zaznaczonymi instalacjami istniejącymi)

Z up. Wójta  
mgr Andrzej Bobrek  
SEKRETARZ GMINY