



G M I N A R U D N A

59-305 Rudna Plac Zwycięstwa 15

REGON : 390647558
tel. (076) 74-92-100
E-Mail rudna@rudna.pl

NIP: 692-22-57-466
fax. (076) 74-92-117
<http://www.rudna.pl>

SI 271. B-057.1.2016

Rudna, 2016-05-31

W Y J A Ś N I E N I A

dot. zamówienia publicznego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Oświetlenie uliczne – rozbudowa i modernizacja istniejących punktów świetlnych – rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Mleczno i Rudna”

Na podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 t.j.) na zapytanie:

1. w załączonym przez zamawiającego projekcie budowlanym na zadanie II „Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Rudna dz. nr 169/8” widnieje informacja o przewodzie YDY 2x1,5 mm² natomiast w Przedmiarze zawarta jest informacja o przewodzie YDY 3x2,5 mm². Proszę o udzielenie informacji, który z przewodów należy zastosować?
2. w załączonym przez zamawiającego projekcie budowlanym na zadanie II „Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Rudna dz. nr 169/8” widnieje informacja o rurze osłonowej SRS 75 natomiast w Przedmiarze zawarta jest informacja o rurze osłonowej SRS 110. Proszę o udzielenie informacji, którą średnicę rury SRS należy zastosować?
3. w załączonym przez zamawiającego projekcie budowlanym na zadanie II „Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Rudna dz. nr 169/8” przy opisie projektowanych słupów (tj. pkt 2 Opisu Rozwiązań Projektowych) jest mowa o kartach katalogowych, których brak jest w załączonej dokumentacji. Prosimy o uzupełnienie Projektu o karty katalogowe.

wyjaśniam:

ad.1 należy przyjąć przewód YDY 3x2,5 mm² zgodnie z poz. 11 przedmiaru.

ad.2 należy przyjąć średnicę rury SRS 110 dla kabla układanego w drodze zgodnie z poz. nr 4 przedmiaru.

ad.3 w projekcie budowlanym przy opisie projektowanych słupów omyłkowo wpisano, że montaż opraw oświetleniowych należy dokonać zgodnie z kartami katalogowymi. Oprawę należy zamontować zgodnie z pkt 2 (opis rozwiązań projektowych) projektu budowlano-wykonawczego tj. na szczycie latarni.

Z up. Wójta
mgr Andrzej Bobrek
SEKRETARZ GMINY