



GMINA RUDNA

59-305 Rudna Plac Zwycięstwa 15

REGON : 390647558

NIP: 692-22-57-466

tel. (076) 74-92-100

fax. (076) 74-92-117

E-Mail rudna@rudna.pl

<http://www.rudna.pl>

SI 271. B-057. 8 .2017

Rudna, 2017-03-01

WYJAŚNIENIA

Dot. zamówienia publicznego na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Chobienia ”

Na podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) na zapytania:

Pytanie 1

W załączonym przez Zamawiającego projekcie budowlanym na zadanie „Rozbudowa oświetlenia drogowego w m.Chobienia – ul. Akerman” widnieje informacja o przewodzie YDY 3x 2,5 mm² , natomiast w przedmiarze zawarta jest informacja o przewodzie YDY 3 x 1,5 mm²

Proszę o udzielenie informacji , który z przewodów należy zastosować?

Pytanie 2

W załączonym przez Zamawiającego projekcie budowlanym na zadanie „Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Chobienia – ul. Akerman „, widnieje informacja o posadowieniu szafki rozdzielczo -licznikowej oznaczonej SO 524-26A, załączony został również schemat szafki , którą przedstawia rysunek nr 03. W przedmiarze robót jednak brak informacji dotyczącej wyceny szafki. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się o przedłożenie przedmiaru robót poprawionego o pozycję dodatkową dotyczącą szafki, jeżeli winien ją wycenić wraz z pozostałymi materiałami.

Wyjaśniam:

Ad.1 - należy zastosować przewód YDY 3x 1,5 mm²

Ad.2 - szafka SO 524-26A nie jest objęta przedmiotem niniejszego postępowania .

Zasilanie oświetlenia z istniejącej latarni nr I/I-II

Z up. Wójta
mgr Andrzej Bobrek
SEKRETARZ GMINY