



G M I N A R U D N A

59-305 Rudna Plac Zwycięstwa 15

REGON : 390647558

NIP: 692-22-57-466

tel. (076) 74-92-100

fax. (076) 74-92-117

E-Mail rudna@rudna.pl

<http://www.rudna.pl>

konto: BS Wschowa / Rudna 14866900010151639720000018

SN. 271. 1.1.2017

Rudna 2017 – 04 – 22

WYJAŚNIENIA

Dot. zamówienia publicznego na „ Eksploatacja i konserwacja sieci oświetlenia ulicznego, drogowego i miejsc publicznych na terenie Gminy Rudna ”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) na zapytania:

1. Czy szafki elektryczne zasilające oświetlenie drogowe są własnością Gminy Rudna ?
2. W jaki sposób będą rozliczane roboty awaryjne dodatkowe takie jak na przykład wymiana uszkodzonego wskutek kolizji drogowej słupa oświetleniowego lub szafki elektrycznej ?
3. Nawiązując do punktu SIWZ nr 3.3.4.5.c – w jaki sposób wykonawca będzie informowany o awariach (na przykład uszkodzenie słupa, brak oświetlenia)?
4. Jaki jest czas reakcji na zgłaszana awarię?

Wyjaśniam:

Ad 1. Szafki elektryczne zasilające oświetlenie drogowe są własnością Gminy Rudna.

Ad 2. Wykonawca, winien podjąć działania w celu wyeliminowania uszkodzeń. Rozliczenie nastąpi odrębnym zleceniem po przedłożeniu kosztorysu.

Ad 3. Zamawiający nie będzie informował Wykonawcy o awariach źródeł światła (uszkodzenia słupa, brak światła) zgodnie z punktem SIWZ nr 3.3.4.5.c Wykonawca winien we własnym zakresie zlokalizować uszkodzone źródło światła. Ponadto w załączniku Nr 8 do SIWZ § 2 pkt. 1 „ Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej na bieżącej eksploatacji i konserwacji, bez wezwania Zamawiającego, sieci oświetlenia ulicznego, drogowego i miejsc publicznych na terenie Gminy Rudna” .

Ad 4. Zamawiający nie przewiduje czasu reakcji. Wykonawca we własnym zakresie lokalizuje uszkodzone źródła światła i natychmiast usuwa awarię.


WOJT GMINY RUDNA
Władysław Bigus