

INFORMACJA

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) oraz w związku z otrzymanym wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ) w sprawie zamówienia publicznego dotyczącego **opracowania przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich na wykonanie prac konserwacyjnych zbiorników wodnych w miejscowościach: Olszany, Wądroże i Gwizdanów** informuję, jak niżej:

I. Wniesiono następujące pytania do treści SIWZ:

1. Czy w zakresie zbiornika Olszany należy określić poprzez inwentaryzację terenową na wodzie ilości namułu do wyczerpania?
2. Czy w zakresie zbiornika Wądroże (średni) nie należy przygotować pozycji kosztorysowej dotyczącej prac bagrowniczych?
3. Czy w zakresie zbiornika Wądroże (mały) należy określić poprzez inwentaryzację terenową na wodzie ilości namułu do wyczerpania?
4. Czy w zakresie zbiornika Wądroże (duży) należy określić poprzez inwentaryzację terenową ilości namułu do wyczerpania w rowie?

II. Wyjaśnienia dotyczące ww. zapytań do treści SIWZ

1. Odpowiedź na pytanie 1.

Tak, w celu określenia ilości namułu do wyczerpania ze zbiornika wodnego w m. Olszany (zadanie nr 1) należy przeprowadzić inwentaryzację terenową.

2. Odpowiedź na pytanie 2.

Tak, zbiornik wodny nr 1 (średni) w m. Wądroże (zadanie nr 2) nie wymaga wykonania prac bagrowniczych.

3. Odpowiedź na pytanie 3.

Tak, w celu określenia ilości namułu do wyczerpania ze zbiornika wodnego nr 2 (mały) w m. Wądroże (zadanie nr 2) należy przeprowadzić inwentaryzację terenową.

4. Odpowiedź na pytanie 4.

Tak, w celu określenia ilości namułu do wyczerpania z rowu doprowadzającego wodę do zbiornika wodnego nr 3 (duży) w m. Wądroże (zadanie nr 2) należy przeprowadzić inwentaryzację terenową.

Z up. Wójta
mgr Andrzej Bobrek
SEKRETARZ GMINY