

Wspólnota Mieszkaniowa

Chobienia, 11.08.2017r.

ul. Krzywa 5, Chobienia

59-305 Rudna

### Wyjaśnienia

dot. Przetargu nieograniczonego na "Remont dachu kamienicy mieszkalnej w Chobieni ul. Krzywa 5"

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r poz. 2164 ze zm.) na zapytanie:

1. W przedmiarze robót brak pozycji wywozu gruzu. Należy przyjąć: gruz z dachówki  $460 \text{ m}^2 \times 6 \text{ cm} = 27,06 \text{ m}^3$ , gruz z rozbiórki komina  $4,50 \text{ m}^3$ .
2. W przedmiarze robót brak barier przeciwśniegowych. Ze względu na nachylenie i wysokość dachu proponowałbym montaż barier chociaż od strony ulicy.
3. W części okapowej krokwie istniejące należy oczyścić (oszlifować) i pomalować preparatem do drewna w kolorze podbitki.
4. Przedmiar robót, poz. 20 przyjęto rusztowanie w ilości  $100 \text{ m}^2$ . W celu oszlifowania, omalowania i częściowej wymiany krokwi należy ustawić rusztowanie w całości części okapowej tj. ok.  $350 \text{ m}^2$ .

Wyjaśnienia:

- ad.1 Wspólnota mieszkaniowa we własnym zakresie wywiezie gruz.
- ad.2 O tym czy barierki przeciwśniegowe zostaną zamontowane i w jakiej części dachu zostanie zadecydowane po wyłonieniu wykonawcy.
- ad.3 Tak krokwie istniejące należy oczyścić i pomalować preparatem do drewna w kolorze podbitki.
- ad.4 Zgodnie z przedmiarem robót poz. 20

Pełnomocnik Wspólnoty  
Mieszkaniowej ul. Krzywa 5 w Chobienia  
Wojciech Kulik