



GMINA RUDNA

59-305 Rudna, Plac Zwycięstwa 15

REGON : 390647558

NIP: 692-22-57-466

tel. (076) 74-92-100

fax. (076) 74-92-117

E-Mail rudna@rudna.pl <http://www.rudna.pl>

Rudna, dnia 2017-08-31

SI. 271.B-07-001W.34.2017

WYJAŚNIENIA

Dot. zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Remont stacji uzdatniania wody – basen ZS w Rudnej”

Na podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) na zapytania:

1. W opisie zamówienia przewidziano zastosowanie lampy UV średniociśnieniowej. Czy Zamawiający bierze pod uwagę możliwość zastosowania lamp UV niskiego ciśnienia o takiej samej skuteczności dezynfekcyjnej co lampy średniego ciśnienia i o takiej samej skuteczności rozbijania chloramin przy dawce 600J/m²?

Wyjaśniam:

Ad.1.

Zamawiający nie dopuszcza zmiany lamp na niskociśnieniowe, należy zastosować lampy średniociśnieniowe zgodnie z projektem lub równoważne technicznie.

Z up. Wójt
mgr Andrzej Bobryk
SEKRETARZ GMINY