

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

Rudna, dnia 2017-11-16

WYJAŚNIENIA

dot. zapytania ofertowego na: „Zakup agregatu prądotwórczego dla obiektów admini-
strowanych przez ZGKiM Rudna”

na zapytanie:

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie silnika o instalacji elektrycznej 12V?
Pozwala to na zastosowanie jednego akumulatora zamiast dwóch i nie wpływa na parametry
pracy agregatu.

Pytanie 2: Czy Zamawiający wymaga dostarczenia kabli odbioru mocy oraz sterowniczych lub
doposażenia tablicy elektrycznej agregatu w gniazda elektryczne?

Wyjaśniam:

ad .1 Tak, dopuszczamy.

ad. 2 Nie wymagamy.

p.o. D Y R E K T O R A
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Rudnej
mgr Halina Zbroińska

Siedziba:

59 – 305 Rudna, Plac Zwycięstwa nr 5
tel. 076 746 70 84 , fax. 076 746 70 80