



G M I N A R U D N A

59-305 Rudna, Plac Zwycięstwa 15

REGON : 390647558

NIP: 692-22-57-466

tel. (076) 74-92-100

fax. (076) 74-92-117

E-Mail rudna@rudna.pl <http://www.rudna.pl>

Rudna, dnia 2018-01-

SI. 271.09-B653.5.2018

WYJAŚNIENIA

Dot. zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Koźlice”

Na podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) na zapytania:

1. Czy w Gminie Rudna lub Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej istnieje system monitoringu GPRS-SCADA? Jeżeli tak to prosimy o przedstawienie warunków technicznych i ekonomicznych włączenia do systemu (koszt włączenia do systemu GPRS i rozbudowy aplikacji SCADA). Ewentualnie prosimy o dopuszczenie możliwości zainstalowania w Gminie nowego stanowiska komputerowo-dyspozytorskiego z otwartym systemem telemetrycznego monitoringu i wizualizacji SCADA.
2. Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie wyodrębnionego sterownika pompowni z wbudowanym panelem operatorskim umożliwiającym obsłudze pompowni odczyt oraz zmiany nastaw i parametrów pompowni z poziomu lokalnego bez konieczności podłączenia komputera lub zdalnego systemu monitoringu oraz zastosowanie wydzielonego modemu telemetrycznego GSM/GPRS?

Wyjaśniam:

Ad. 1.

Zamawiający informuje, że ww. system monitoringu nie istnieje.

Ad. 2

Zamawiający nie wyraża zgody.

Z up. Wójta
mgr Andrzej Boberek
SEKRETARZ GMINY