

Temat: pytania dotyczące przetargu "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Koźlice "

Nadawca: Paweł Maksymiszyn <pawel.maksymiszyn@poster.poznan.pl>

Data: 2018-01-19 11:51

Adresat: <sekretariat@rudna.pl>



Dzień dobry,

Firma POSTER Zakład Automatykacji zwraca się z pytaniami dotyczącymi przetargu pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Koźlice ”

1.

Czy w Gminie Rudna lub Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej istnieje system monitoringu GPRS-SCADA?

Jeżeli tak to prosimy o przedstawienie warunków technicznych i ekonomicznych włączenia do systemu (koszt włączenia do systemu GPRS i rozbudowy aplikacji SCADA). Ewentualnie prosimy o dopuszczenie możliwości zainstalowania w Gminie nowego stanowiska komputerowo-dyspozytorskiego z otwartym systemem telemetrycznego monitoringu i wizualizacji SCADA.

2.

Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie wyodrębnionego sterownika pompowni z wbudowanym panelem operatorskim umożliwiającym obsłudze pompowni odczyt oraz zmiany nastaw i parametrów pompowni z poziomu lokalnego bez konieczności podłączenia komputera lub zdalnego systemu monitoringu oraz zastosowanie wydzielonego modemu telemetrycznego GSM/GPRS?

--

Paweł Maksymiszyn

GSM: +48 666-845-937

pawel.maksymiszyn@poster.net.pl



POSTER Zakład Automatykacji

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.

ul. Synów Pułku 26, 60-462 Poznań,

NIP: 781-18-99-156; REGON: 302801054

tel. +48 61 8422610; fax. +48 61 8422609

WWW: www.poster.poznan.pl

— Załączniki: _____

RUDNA pytania do przetargu.pdf

1,0 MB