



# GMINA RUDNA

59-305 Rudna Plac Zwycięstwa 15

REGON : 390647558  
tel. (076) 74-92-100  
E-Mail [rudna@rudna.pl](mailto:rudna@rudna.pl)

NIP: 692-22-57-466  
fax. (076) 74-92-117  
<http://www.rudna.pl>

Rudna, 2018-03-

27

SI.271.B-033.18.1.2018

## WYJAŚNIENIA

**dot. zamówienia publicznego na zadania pn. „Przebudowa stadionu w m. Rudna”.**

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), za zapytania:

1. Zamawiający opisał parametry techniczne dla trawy syntetycznej obowiązujące w przetargu. Co za tym idzie oferty powinny wybierać do przetargu nawierzchnie równoważne lub lepsze od podanych przez Zamawiającego. Jednak obok parametrów policzalnych zapisał także, że proponowana trawa wykonana ma być na podkładzie z poliuretanu.

Producenci traw syntetycznych używają dwóch typów podkładów:

- lateksowego;
- poliuretanowego.

Wybór stosowanych podkładów zależy od producenta i nie ma wpływu na jakość trawy. Są to równoważne metody produkcji, a zapis w przetargu jaki podkład będzie uznany, sugeruje iż Zamawiający preferuje rozwiązania konkretnych producentów. Nie ma badania, które by wykazało, iż któryś z wymienionych podkładów jest lepszy.

W związku z powyższym proszę o dopuszczenie do przetargu ofert z trawami wykonanymi na podkładzie lateksowym?

2. Zamawiający opisuje za pomocą parametrów technicznych wymagania w stosunku do nawierzchni typu sztuczna trawa w sposób bardzo rygorystyczny, przez co utrudnia uczciwą konkurencję. Proszę o dopuszczenie traw syntetycznych posiadających komplet dokumentów wymaganych przez Zamawiającego, ale o lepszej grubości włókna min. 365 mikronów, dtex min. 13 200, liczba pęczków min. 9 000, liczba włókien min. 110 000, waga całkowita nawierzchni min. 2 500 g/m<sup>2</sup>, dwa odcienie zieleni?

**Wyjaśniam:**

Ad. 1 . Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie trawy syntetycznej na podkładzie lateksowym.

Ad. 2 . Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Informuję, że zgodnie z zapisami pkt.3.3. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces ,który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę – Zamawiający, zgodnie z art 29 ust. 3 ustawy pzp dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych.

  
Z up. Wójta  
mgr Andrzej Bobrek  
SEKRETARZ GMINY