



GMINA RUDNA

59-305 Rudna Plac Zwycięstwa 15

REGON : 390647558

tel. (076) 74-92-100

E-Mail rudna@rudna.pl

NIP: 692-22-57-466

fax. (076) 74-92-117

<http://www.rudna.pl>

SI.271.B-032.20.1.2018

Rudna, 2018-04-09

WYJAŚNIENIA

dot. zamówienia publicznego na zadanie pn. „ Budowa boiska w m. Rynarcice wraz z urządzeniem placu zabaw”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), na zapytania:

1. Branża elektryczna.

Proszę Zamawiającego o informację , jakie słupy należy zamontować :

- proste czy stożkowe;
- cylindryczne czy okrągłe;
- stalowe czy aluminiowe.

Proszę również o zamieszczenie bardziej czytelnego schematu słupa.

2. Proszę Zamawiającego o podanie więcej parametrów technicznych opraw, które winny być zamontowane.

Wyjaśniam:

Ad. 1. Należy zamontować słup stalowy wysokość 9m, wielokątny, stożkowy, stal grubości 3 mm-taki jak np. maszt oświetleniowy MN 9/3/F250- ELMONTER.

Schemat słupa z załączeniu.

Ad. 2. Należy zamontować oprawę zewnętrzną – do obiektów sportowych:

- stopień ochrony IP66, IK08, klasa bezpieczeństwa II;
- współczynnik oddawania barw: 70;
- obudowa : odlewane ciśnieniowo aluminium (EN AC-46000), element malowany na kolor szary (RAL9006);
- klosz- szkło , grubość 4mm;
- odwracana obejmą montażowa dostarczana jest w komplecie z oprawą , opcjonalne adaptory trzonka montażowego, dostępne są osobno na zamówienie, do montażu szczytowego;
- wyposażone w LED 4000K;
- wymiary 658 x 490 x 139 mm;
- moc całkowita 205 W;
- strumień świetlny oprawy 25273 lm;
- skuteczność oprawy 123 lm/W.

Z up. Wojta
mgr Andrzej Bobrek
SEKRETARZ GMINY