



# G M I N A R U D N A

59-305 Rudna, Plac Zwycięstwa 15

REGON : 390647558

NIP: 692-22-57-466

tel. (076) 74-92-100

fax. (076) 74-92-117

E-Mail [rudna@rudna.pl](mailto:rudna@rudna.pl) <http://www.rudna.pl>

Rudna, dnia 2018-06-03

SI. 271.09-005W.1.2018

## WYJAŚNIENIA

### Dot. zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Remont pompowni ścieków w m. Rudna”

Na podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) na zapytania:

1. Obecnie u Inwestora funkcjonuje system monitorowania i sterowania pompowni ścieków. Jeśli nowobudowane przepompownie ścieków należy przyłączyć do istniejącego systemu monitoringu, którego wyłączną obsługę prowadzi inny dostawca pompowni, to w ramach zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców sugerujemy:

a) Dodanie zapisu o konieczności jedynie przygotowania szaf sterowniczych do wpięcia do istniejącego systemu monitoringu i wizualizacji oraz zamieszczenia schematów elastycznych na podstawie których będzie można wykonać sterowanie.

b) Zlecenia wpięcia nowobudowanych pompowni do istniejącego monitoringu z „wolnej reki” poza procedurą przetargową i zakresem przedmiotowego przetargu. W innym przypadku prosimy o podanie równej kwoty jaką Wykonawcy muszą przyjąć za wpięcie pompowni do istniejącego monitoringu.

Wpięcie do istniejącego systemu monitoringu nowo realizowanych pompowni powinno być wyłączone z przetargu, ze względu na zasadę uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie Wykonawców. W przeciwnym przypadku, oczywiste jest, że dostawca systemu monitoringu będący jednocześnie producentem jest w uprzywilejowanej sytuacji.

2. Prosimy o informację po czyjej stronie jest wypompowanie ścieków z przepompowni, czyszczenie zbiornika oraz utylizacja zdemontowanych materiałów.

### Wyjaśniam:

Ad.1.

Zamawiający informuje, że ZGKiM w Rudnej ma zawartą umowę na usługi monitoringu z firmą, która nie jest dostawcą przepompowni, zatem Wykonawca ma obowiązek w swojej wycenie uwzględnić wpięcie przepompowni do istniejącego systemu sterowania oraz wykonać system monitoringu zgodnie z projektem budowlanym punkt 14.3 – Sterowanie i monitoring przepompowni ścieków.

Ad. 2.

Zamawiający informuje, że wypompowanie ścieków z przepompowni, czyszczenie zbiornika, a także demontaż i utylizacja wyposażenia jest po stronie Wykonawcy.

Z up. Wójta

mgr Andrzej Bobrek  
SEKRETARZ GMINY