

Rudna, 27-05-2019 r.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

W związku z pytaniem dot. możliwości zastosowania innego niż R410A czynnika chłodniczego- Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość złożenia ofert na urządzenia z czynnikiem chłodniczym R32

Zbigniew Grabowski
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Rudnej