

Rudna, 30-05-2019 r.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Informuję, że w dniu 30-05-2019 r. wniesiono zapytanie do przetargu o następującej treści:

„dotyczy: wykonanie prac remontowych w budynkach Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła w Rudnej. Zadanie nr 2 – Remont świetlic.

Proszę o informację:

1. W pkt nr 24 przedmiaru widnieje zapis – dostawa i montaż rolet okiennych wewnętrznych (mechanizm w kasetach) dla 8 okien – należy przyjąć 4 rolety dla 1 okna - ilość 8 szt. Proszę o określenie ilości rolet do wyceny. Jeżeli 4 rolety dla jednego okna, to powinno być do wyceny – 32 szt. rolet. Proszę również o podanie wymiarów rolet.
2. Proszę o podanie dokładniejszych danych technicznych wykładziny”.

W związku z powyższym zgodnie z punktem IX.4, 5 SIWZ - Zamawiający informuje, co następuje (wprowadzając jednocześnie właściwe poprawki do SIWZ):

- ad 1. – do wyceny przyjąć 16 szt. rolet (mechanizmy w kasetach) na okna, których wymiary szyby (światło skrzydła okiennego) wynoszą 1320x440 [mm] oraz 16 szt. rolet (mechanizmy w kasetach) na okna, których wymiary szyby (światło skrzydła okiennego) wynoszą 380x440 [mm]. Łącznie : 32 szt.
- ad 2 - Wykładzina podłogowa rulonowa gr 2,0 mm PCV.
Kolory zastosowanej wykładziny do ustalenia z Użytkownikiem.
Specyfikacja techniczna:
 - grubość całkowita: 2,0 mm
 - zabezpieczenie powierzchni poliuretanem klasa użytkowa EN 685 klasa 34 - 43
 - grupa ścieralności wg EN-660-1 : Grupa T
 - odporność chemiczna wg EN 423 : dobra odporność na rozwój bakterii i grzybów wg DIN EN ISO 846-A1C, z wywinięciem na ściany na wys. 10 cm.

Jednocześnie przypominam, że o udział w zamówieniu ubiegać się mogą podmioty, które zgodnie z punktem IV.1 b SIWZ dokonają wizji lokalnej i zapoznają się ze szczegółowym zakresem prac niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia.

mgr Zbigniew Grabowski

Zbigniew Grabowski
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Rudnej

