



G M I N A R U D N A

59-305 Rudna Plac Zwycięstwa 15

REGON : 390647558

NIP: 692-22-57-466

tel. (076) 74-92-100

fax. (076) 74-92-117

E-Mail rudna@rudna.pl

<http://www.rudna.pl>

konto: BS Wschowa / Rudna 14866900010151639720000018

Rudna, 2019-06- 28

SI 271.B-671.12.1.2019

W Y J A Ś N I E N I A

dot. zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „ Budowa przystani kajakowej w m. Chobienia”-II etap

Na podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r poz. 1986 ze zm.) na zapytanie:

1. „ Przeglądając dokumentację przetargową na powyższe zadanie prosimy o doprecyzowanie:
1.W specyfikacji technicznej pkt. 5.2.1 Dokumentacja Projektowa powinna zawierać również informację szczegółowe wymagania techniczne dotyczące ścianek szczelnych obejmujące: (...) sposób zabezpieczenia przed korozją lub system konserwujący". W dokumentacji projektowej pkt. 4 „ Wytyczne wykonania ścianki z grodziec stalowych Ochrona antykorozyjna: Powierzchnie grodziec zabezpieczone fabrycznie powłoką malarską/ wewnątrz zamków niemalowane".
Prosimy o stanowisko, w której pozycji przedmiaru robót uwzględnić roboty dotyczące zabezpieczenia antykorozyjnego oraz o załączenie specyfikacji zestawu malarskiego (rodzaje farb, grubość powłoki lub trwałość w latach)?

Wyjaśniam:

Ad.1 Należy uwzględnić obustronne malowanie grodziec stalowych w górnej połowie ich wysokości z rozbiciem na

- obustronne malowanie – warstwa 1 – 450 m²
- jednostronne malowanie – warstwa 2 i warstwa 3 – po 225m² każda z warstw

Minimalne zalecenia :

- zestaw malarski – stopień czystości powierzchni Sa=2 1/2`
- podkład – grubość 2 x 100 µm=200 µm (dwie warstwy)
- malowanie – grubość 1x 60 µm (jedna warstwa)

- łączna grubość – powłoki 260 μm
- warstwa 1 – farba podkładowa epoksydowa antykorozyjna (np. Epirust Alu Steel Primer 2002)
- warstwa 2 – farba podkładowa epoksydowa (np. Epinox BOSMAN 54)
- warstwa 3 – dwuskładnikowa farba poliuretanowa (np. Emapur Marina)

Z up. pełniącemu funkcję Wójta Gminy
p.o. Sekretarz Gminy
dr Tadeusz Kierzyk