



# G M I N A R U D N A

59-305 Rudna Plac Zwycięstwa 15

REGON : 390647558

NIP: 692-22-57-466

tel. (076) 74-92-100

fax. (076) 74-92-117

E-Mail [rudna@rudna.pl](mailto:rudna@rudna.pl)

<http://www.rudna.pl>

Rudna, 26 września 2019 r

SI 271. B-606. 16.2. 2019

**Wykonawcy  
zainteresowani udziałem  
w nw. postępowaniu**

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Chobienia”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.) udzielam odpowiedzi na pytanie:

„ Pytanie dotyczy rury która w zakresie do wymiany w osadniku wtórnym, obecnie nie ma możliwości uzyskania oferty na rurę Fi 800 ze stali OH18N9 ponieważ, w Polsce oraz z hurtowniach w całej Europie nie ma dostępnej takiej średnicy w takim wykonaniu. Prosimy o informację czy można zastosować równoważne rury np. stalowe czarne zabezpieczone antykorozyjnie do danego środowiska. Ewentualnie proszę o podanie alternatywy materiałowej.”

Odpowiedź: Rurę należy wykonać ze stali kwasoodpornej. Rura ze szwem. Kupić gotową lub zwinąć z blachy kwasoodpornej. Dopuszczalna tolerancja średnicy Dn = 700 do Dn=900.

Z up. Wójta Gminy  
mgr Piotr Czekajło  
Sekretarz Gminy