

## ZAPYTANIE OFERTOWE

**Wymiana kratki basenowych- zakup i dostawa kratki przelewowych basenowych do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudnej.**

## ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Treść zapytania:

Czy jest możliwość dodania do oferty zdjęć obecnych kratki (zgodność wzorów), a także zdjęć pojedynczej kratki z miarką obok lub proszę o jeszcze jeden pomiar (Nie zgadzają się wymiary narożników z wymiarami kratki - szerokość). Proszę też o szerokość rynny.

Odpowiedź:

1. szerokość kratki określiłem na 241 [mm]- ponieważ przelewy mieliśmy "nadlewane" polimocznikiem i dlatego wymiar nieco jest węższy. Narożniki za to są standardowe - chociaż odchyłka o 1-2 mm w dół by nie zaszkodziła.

Ale, jak wspomniałem- standardowe wchodzi na swoje dotychczasowe miejsca;

2. co do wzoru kratki- to chcielibyśmy odejść od tych na plastikowych zawiasach ( bo z czasem wyłamują się i odcinki ulegają niepożądanemu fragmentacji) na rzecz odcinków o odpowiedniej długości ( zgodnie z podanymi w tabeli) na konstrukcji nośnej (lub na linkach) ;

3. Szerokość rynny nie została przeze mnie podana, ponieważ z racji nadlewania polimocznikiem jest nierównomierna. Kratka o szerokości 241 [mm] mieści się w całym zakresie- dlatego taką szerokość przyjęliśmy ( jest ona o ok. 3mm mniejsza od średniej szerokości rynny).

4. W przypadku kolejnych wątpliwości- zapraszam na wizję lokalną i samodzielne przeprowadzenie pomiarów.

Rozwiązanie obecne:

